

# Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung zwischen Räumen in Krankenhäusern und Sanatorien gem. DIN 4109-1:2018-01 Tab. 5



Bauteile	Anforderungen
	R'w dB
<b>Türen zwischen</b>	
Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	≥ 37
Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	
Türen zwischen Räumen mit Anforderungen an erhöhtes Ruhebedürfnis und besondere Vertraulichkeit (Diskretion)	≥ 37
<b>Türen zwischen</b>	
Fluren und Krankenzimmern	≥ 32
Operations- bzw. Behandlungsräumen	
Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen	

Als öffentlich-rechtliche Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz in Arztpraxen und vergleichbare Einrichtungen sind die Anforderungswerte der DIN 4109 für "Krankenhäusern und Sanatorien" anzuwenden.

Am Beispiel einer Hausarztpraxis.